



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告



扫一扫 可查询

产品名称: 氢化碳环环氧美缝

委托单位: 深圳市安建环保服务有限公司

检验类别: 委托检验

广州必维技术检测有限公司

Guangzhou BV Technology Testing Co., Ltd

检测检验专用章

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层

网址: <http://www.bjiangsv.com/>

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



BUREAU VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告

客户及样品信息	委托单位	深圳市安建环保服务有限公司		
	委托单位地址	深圳市龙岗区卓然居三栋 204 室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	氢化碳环氧美缝	商标	懿专壹色的
	样品数量	2pcs	样品状态	完好、无异常
	型号规格		产品等级	合格品
检验类别	委托检验	送样日期	2025 年 12 月 10 日	
检验日期	2025 年 12 月 10 日	完成日期	2025 年 12 月 18 日	
依据标准	T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》			
检测项目	见后续			
检验结论	本次委托检验，所检项目全部符合要求			
补充说明	/			



批准人：走x旭

审核人：程志刚

编制人：吴永

地址：广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层

网址：<http://www.bjiangsv.com/>

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告

序号	检测项目	单位	检测要求	检测结果	判定	
1	外观	/	产品各组分应均匀, 无凝胶、无结块	符合	合格	
2		/	混合后应细腻, 无气泡、无凝胶	符合	合格	
3	固体含量	%	≥96	99.3	合格	
4	表干时间	h	≤4	2.3	合格	
5	下垂度	垂直 mm	≤3	0.6	合格	
6		水平 /	无变形	符合	合格	
7	贮存稳定性 (高低温循环 后的下垂度)	垂直 mm	≤3	1.1	合格	
8		水平 /	无变形	符合	合格	
9	柔韧性(弯曲直径 50mm)	/	无裂纹	无裂纹	合格	
10	硬度(邵 D)	/	≥55	63	合格	
11	耐磨性(1000g/500r)	mg	≤40	31	合格	
12	耐液体介质	耐酸性(5%醋酸 溶液, 168h)	/	无起泡、开裂、明显变色	符合	合格
13		耐碱性(5%NaOH 溶液, 168h)	/	无起泡、开裂、明显变色	符合	合格
14	耐污染	蓝黑墨水	级	≤2	2	合格
15		食醋	级	≤2	1	合格
16		红茶	级	<2	1	合格
17		红葡萄酒	级	<2	1	合格
18		酱油	级	<2	1	合格
19	人工气候老 化(使用窗玻 璃滤光器)	粉化	级	<1	0	合格
20		变色	级	≤2	1	合格

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层

网址: <http://www.bjiangsv.com/>

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

序号	检测项目		单位	检测要求	检测结果	判定
21	与瓷砖粘结 强度	标准试验条件	MPa	≥ 4.0	4.5	合格
22		热老化后	MPa	≥ 3.0	3.6	合格
23		浸水后	MPa	≥ 3.0	3.5	合格
24	挥发性有机化合物(VOC)含量		g/kg	≤ 50	未检出	合格
25	苯		g/kg	≤ 0.1	未检出	合格
26	甲苯、乙苯、二甲苯的总和		g/kg	≤ 10	未检出	合格
27	壬基酚		g/kg	≤ 1.0	未检出	合格
28	可溶性 重金属	铅(Pb)	mg/kg	≤ 30	未检出	合格
29		镉(Cd)	mg/kg	≤ 30	未检出	合格
30		铬(Cr)	mg/kg	≤ 30	未检出	合格
31		汞(Hg)	mg/kg	≤ 10	未检出	合格

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层

网址: <http://www.bjiangsv.com/>

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



BUREAU VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

样品图片



地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层

网址: <http://www.bjiangsv.com/>

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验结果仅对来样负责。
7. 对于送检样品，样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。